## 仕 様 書

- 1 概要
  - (1) 需要場所 北九州市立医療センター

北九州市小倉北区馬借二丁目1番1号

(2) 用 途 北九州市立医療センターに対する電力の供給

- 2 仕 様
  - (1) 電力供給条件

ア 契約種別 業務用季時別電力A

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 標準電圧6,000Vウ 計量電圧6,000V

 工 標準周波数
 60Hz

 オ 受電方式
 常時1回線受電

力 自家発電設備 400kW×2台(常用系統連系)

400KVA×1台(非常用系統非連系)

250KVA×1台(非常用系統非連系)

(2) 契約電力及び予定使用電力量

 ア 契約電力
 常時契約電力
 1,450KW

 自家発補給電力
 400KW

(契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)

イ 予定使用電力量

常時使用電力量 6,656,089 kWh

自家発補給電力使用量 0kWh (定期検査又は定期補修時使用・その他使用)

(月別の予定使用電力量は別紙とする)

ウ 力率 100% (平均)

(各月の力率は実測値によるものとする)

- (3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
- (4) 電力計の検針

自動検針装置 有 電力会社の検針方法 自動

- (5) 需給地点 九州地区の一般電気事業者が需要場所隣地に設置した屋側用開閉器塔の2次側端子
- (6) 計量地点 北九州市立医療センターが需要場所内に設置した受電用変圧器の1次 側
- (7) 保安責任分界点 需給地点に同じ
- (8) 財産分界点 需給地点に同じ、ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般 電気事業者の所有とする。

## 3 その他

- (1) 入札(見積)価格に燃料調整額及び再生エネルギー発電促進賦課金は含まない。
- (2) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、旧一般電気事業者の定める標準供給条件並びに選択供給条件による。