

仕 様 書

1 概 要

- (1) 需要場所 北九州市立八幡病院（北九州市八幡東区尾倉二丁目6番2号）
- (2) 用 途 北九州市立八幡病院に対する電力の供給

2 仕 様

- (1) 電力供給条件
 - ア 供給電気方式 交流3相3線式
 - イ 標準電圧 6,000V
 - ウ 計量電圧 6,000V
 - エ 標準周波数 60Hz
 - オ 受電方式 2回線受電（本線・予備線）※常時は本線受電
 - カ 自家発電設備 非常用発電機 1,200KW×1台（非連系）
常用発電機（マイクロコージェネ）35KW×3台（連系）
- (2) 契約電力及び予定使用電力量
 - ア 契約電力 常時契約電力 1,400kW
（契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。）
 - イ 予定使用電力量 別紙のとおり
 - ウ 力率 100%（平均）（各月の力率は実測値によるものとする）
 - エ 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
 - オ 電力計の検針
自動検針装置 有
 - カ 需給地点 ①本線は病院が需要場所の構内に取付けた UAS の1次側端子
②予備線は病院が需要場所の構内1号柱に取付けた PAS の1次側端子
 - キ 計量地点 需要場所内に設置した受電用変圧器の1次側（本線用と予備線用の2箇所）
 - ク 保安責任分界点 需給地点に同じ
 - ケ 財産分界点 需給地点に同じ、ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般電気事業者の所有とする。

3 その他

- (1) 入札（見積）価格に燃料調整額及び再生エネルギー発電促進賦課金は含まない。
- (2) 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、協議により決定するものとする。