

## 北九州市立八幡病院 電力年間予定使用量

	契約最大電力[kW]	夏季昼間 (7月～9月の8時から22時まで)	その他季昼間 (10月～翌3月の8時から22時まで)	夜間 (22時から翌8時まで)	電力量計[kWh]
4月	1,400	－	305,270	182,934	488,204
5月	1,400	－	308,610	183,290	491,900
6月	1,400	－	334,613	197,829	532,442
7月	1,400	381,590	－	231,003	612,593
8月	1,400	379,555	－	234,423	613,978
9月	1,400	333,199	－	208,783	541,982
10月	1,400	－	307,433	181,020	488,453
11月	1,400	－	295,553	177,924	473,477
12月	1,400	－	357,552	248,086	605,638
1月	1,400	－	370,656	248,621	619,277
2月	1,400	－	356,856	234,377	591,233
3月	1,400	－	345,864	231,773	577,637
					6,636,814

### 【予定使用量の積算について】

1月～11月分については、令和7年1月～11月の実績値と同値として算出。

※12分については、令和6年12月実績値と同値。